

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, проезд Дарвина, 12, тел. (4822) 34-13-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

171255, Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, 2, тел. (48242) 4-22-60

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51/1 /33

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

с. Завидово

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Евсеева Д.А. № 51 от « 26 » апреля 2019 г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ « О пожарной безопасности» в период с 14 ч 10 мин. «20» мая 2019 г. по 15 ч 10 мин «20» мая 2019 г.

проведена проверка

начальником ОНД и ПР - главным государственным инспектором г. Конаково и Конаковского района Тверской области по пожарному надзору майором внутренней службы Смирновым И.В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Тверская область, Конаковский район, с.Завидово, ул.Школьная, д.12

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

совместно с директором МБОУ СОШ с.Завидово Борисовой Ниной Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	организовать проведения обучения мерам пожарной безопасности с работниками школы и преподавательским составом, с принятием соответствующих зачетов	п.3 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	—
3	привести проектную документацию на системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствие с требованиями норм и правил проектирования таких систем, предусмотреть установку пожарных извещателей	п. 3 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4, таблица 1 строка 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической	20.01.2020 г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	соответствующих типов в помещениях, входящих в перечень помещений, которые необходимо оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации, а именно в горячем цеху столовой и овощном цеху столовой, данную работу выполнить с учетом положений ч.4 ст.4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315, п.5.1		
4	помещения горячего и овощного цехов помещений столовой на 1 этаже школы оборудовать пожарными извещателями соответствующих типов, данную работу выполнить с учетом положений ч.4 ст.4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 3 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4, таблица 1 строка 9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315	20.01.2020 г.	<i>Володина С.К.</i>
5	заменить существующий 2 тип системы оповещения на соответствующий требованиям норм и правил пожарной безопасности 3 тип оповещения, данную работу выполнить с учетом положений ч.4 ст.4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 3 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1, таблица 2, строка 7 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утвержденных приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323	20.01.2020 г.	<i>С.К.</i>
6	двери, установленные в стенах, разделяющих лестничные клетки и поэтажные коридоры, оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнителями притворов, обеспечивающими дымогазонепроницаемость лестничной клетки и путей эвакуации	п. 3 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНИП «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденных с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7, примечание 2 к п.3.2 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 16 сентября 1970 г. №126	20.01.2020 г.	<i>Володина С.К.</i>
7	планы эвакуации привести в соответствие с требованиями национального стандарта в части исполнения (фотолюминесцентные), а так же размерами не менее 400х600 мм	п. 3 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», раздел 6 национального стандарта ГОСТ Р 12.2.143-2009	20.01.2020 г.	<i>Володина С.К.</i>

№ предп сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		«Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст		
8	разместить ключи открывания пожарных шкафов в штатных местах, которыми такие пожарные шкафы оборудованы	п. 3 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.57 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», п.5.14 национального стандарта ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытания», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 2001 г. N 563-ст	20.01.2020 г.	
9	заменить пожарный рукав в пожарном шкафу, расположенном в объеме торцевой лестничной клетки на третьем этаже, своевременно проводить работу по замене пожарных рукавов	п.57 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	
10	все пожарные рукава наворачнуть на стояки внутреннего противопожарного водопровода, снабдить задвижки открывания внутреннего противопожарного водопровода вентилями	п.57 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	
11	произвести ремонтные работы по восстановлению внутреннего противопожарного водопровода, привести его в исправное работоспособное состояние в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности	п.57 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	
12	пожарный шкафа пожарных кранов пронумеровать и опломбировать	п. 3 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.57 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», п.5.17 национального стандарта ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытания», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 2001 г. N 563-ст	20.01.2020 г.	

№ предп- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
1	2	3	4	5
13	в помещениях школы, учебных классов, мастерски, зрительных залах и других помещениях исключить эксплуатацию удлинителей, не предназначенных для электропитания соответствующих используемых электроприборов, не обеспечивающих защиту электрических цепей	п.42 «д» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	
14	убрать из объема коридора 1-го этажа, являющегося путем эвакуации, гардероб из стационарных вешалок, не выделенный противопожарными перегородками в обособленное помещение в порядке установленном законодательством РФ	п. 36 «б» Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	
15	организовать работы по заделке трещин в капитальной стене в помещении спортивного зала, восстановив ее пределы огнестойкости	ст.35 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.01.2020 г.	
16	заменить покрытие пола в коридоре 1-го этажа, выполненное из горючих материалов (деревянных досок), на покрытие, соответствующее требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а так же провести работу по обеспечению необходимых пределов огнестойкости конструкции стены помещения дошкольного назначения (спальни), выполненной из горючих материалов, в этой же части коридора 1-го этажа	п.2 ч.6 ст.3 и ст.36 ч.2 Федерального закона РФ от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", п.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст.53, ч.6 ст.134, таблица 28 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2.4 СНиП П-А.5- 70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 16 сентября 1970 г. №126	20.01.2020 г.	
17	организовать проведение необходимых мероприятий по молниезащите здания школы	п.4 ч.1 ст.50 Федерального закона РФ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.01.2020 г.	
18	организовать проведение ремонтных работ системы оповещения людей при пожаре, а именно привести уровень звука системы оповещения людей при пожаре к нормативным показателям	п.61 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	20.01.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР – главный
государственный инспектор г. Конаково и
Конаковского района Тверской области по
пожарному надзору, Смирнов И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

«29» 05 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ СОШ с.Завидово
Борисова Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 _____ г.

